

Gmina Świerklaniec – samorządowy zakład budżetowy
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerkłańcu,
ul. Łąkowa 16H,
42-622 Orzech

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Świerkłańcu
42-622 Orzech, ul. Łąkowa 16H
tel. 32 284-46-17
REGON 241735048

Orzech, 15.12.2022r.

Znak sprawy: ZS/6/2022

WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

**ODPOWIEDZI ORAZ MODYFIKACJA DO POSTĘPOWANIA NA
na: Dostawę materiałów instalacyjnych**

I. Do Zamawiającego wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie nr 1

Dotyczy poz. 41 i 42: kolano stopkowe 80 4 otwory, kolano stopkowe 80 8 otworów, w związku z brakiem dostępności kolan z kołnierzami 4 otw., czy inwestor dopuszcza zaoferowanie kolan z koł. 8 otw. plus kołnierz przejściowy

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kolana z kołnierzem 8 otworów wraz z kołnierzem przejściowym.

Pytanie nr 2

Dotyczy poz. 80 kolano PE 110/90 dwustronne PE 110/90 dwustronne PE 110/90 SDR 11, proszę o doprecyzowanie jaką kształtkę ma inwestor na myśli.

Odpowiedź:

Z uszczelnieniem skośnym/kolano skręcane.

Pytanie nr 3

Dotyczy poz. od 486 do 502 rur PE 100, prosimy o informację czy zapis „z możliwością obsypki gruntem rodzimym” oznacza konieczność zaoferowania rur wykonanych z materiału PE 100 RC, jeśli nie to w jakiej formie inwestor ma zamiar zweryfikować możliwość wykorzystania ofertowanych rur wykonanych z PE 100?

Odpowiedź

Zapis „z możliwością obsypki gruntem rodzimym” oznacza konieczność zastosowania rury warstwowej, która posiada właściwości do obsypki gruntem rodzimym – dopuszcza się m.in. zastosowanie rury PE 100 RC.

II. Jednocześnie Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia:

1. Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy

- a). Poz. 242 i 243 zostały zdublowane – dla tych pozycji należy wpisać te same ceny jednostkowe
- b). Poz. 245 i 246 zostały zdublowane - dla tych pozycji należy wpisać te same ceny jednostkowe
- c). Poz. 247 i 248 zostały zdublowane - dla tych pozycji należy wpisać te same ceny jednostkowe

III. W związku z powyższymi zmianami, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert zgodnie z zapisami SWZ:

9.1 Ofertę należy złożyć: Za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zwik@zwik-s.pl

9.2 Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 19.12.2022r do godz. 10:30

9.7 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12.2022r. o godz. 11:00

W pozostałym zakresie SWZ pozostaje bez zmian.

Zamawiający

z upoważnienia
DYREKTORA


mgr Inż. Krystian Ferdyn