



Poziom porównawczy 284,00 m n.p.m.

Rzędna terenu istniejącego	289,00	290,70
Rzędna dna kanału	289,00	289,55
Zagłębienie dna kanału [m]	1,70	1,15
Rzędna dna studzienki	289,00	289,60
Zagłębienie dna studzienki	1,70	1,10
Odległości [m]		1,00
Średnice, materiał		PVC-U, SDR34, J 160x4,7
Spadek		50,0 ‰
Długość trasy [m]	0,00	1,00



Rzędna terenu istniejącego	289,40	290,95
Rzędna dna kanału	289,40	289,50
Zagłębienie dna kanału [m]	1,55	1,50
Rzędna dna studzienki	289,40	289,50
Zagłębienie dna studzienki	1,55	1,50
Odległości [m]		1,80
Średnice, materiał		PVC-U, SDR34, J 160x4,7
Spadek		55,6 ‰
Długość trasy [m]	0,00	1,80



Temat			
KANALIZACJA SANITARNA ORZECH ul. WIECZORKÓW inwestor : Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerkłańcu			
Tytuł rys.			
PROFILE PODŁUŻNE PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH KS - II			
Skala	Data	Autor projektu	Nr rys.
1:100/100	02.2018 r.	inż. Irena Machura uprawn. nr 390/93	5