

Świerklaniec, 26.10.2018 r.

**Numer sprawy PN/9/2018**

**WYJAŚNIENIE  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 1986 z dn. 3 października 2018 r.), zawiadamia się, że w dniu 25 października 2018 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „**Dostawa armatury – dostawa materiałów instalacyjnych**”

**Pytanie 1.**

Poz. 341 – przepustnica fi 50 :

Jaki ma być montaż przepustnicy: międzykołnierzowy czy kołnierzowy ?

Jaki ma mieć napęd: dźwignia ręczna czy wolny wał ?

Czy dysk ma być kwasoodporny czy wystarczy niklowane żeliwo sferoidalne ?

**na które udziela się odpowiedzi :**

Przepustnica międzykołnierzowa z dźwignią ręczną, dysk kwasoodporny.

  
FAKTOR  
Marek Klimner

